Терапевтическая стоматология *Напряжение сети, В (U1/U2) - 218/221.* *Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46*						*100*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		825	500	2	
3	**Медицинская сестра**	**20.12.2023**			**2**	
Терапевтическая стоматология *Напряжение сети, В (U1/U2) - 220/221.* *Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1*						*50*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		322	300	2	
4	**Стоматолог-терапевт**	**20.12.2023**			**2**	
Терапевтическая стоматология *Напряжение сети, В (U1/U2) - 218/221.* *Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46*						*100*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		820	500	2	
5	**Стоматолог-ортопед**	**20.12.2023**			**2**	
Терапевтическая стоматология *Напряжение сети, В (U1/U2) - 218/221.* *Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46*						*100*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		816	500	2	
6	**Рентгенолаборант**	**20.12.2023**			**2**	
Стоматологическая установка *Напряжение сети, В (U1/U2) - 220/221.* *Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.51*						*60*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		420	400	2	
7	**Администратор**	**20.12.2023**			**2**	
Рецепшен *Напряжение сети, В (U1/U2) - 220/221.* *Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1*						*70*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		322	300	2	

*НД на метод проведения измерений.
**Данные предоставлены заказчиком (лаборатория не несет ответственности в случае, если информация, предоставленная заказчиком, повлияла на достоверность результатов).
Контроль внешних условий проведен – удовлетворительно.
Исследования (испытания) и измерения проведены по месту нахождения заказчика.

5. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам на рабочих местах № 2, 3, 4, 5, 6, 7.

6. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

1564	Старший эксперт по анализу факторов условий труда		Вотякова Светлана Геннадьевна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Воспроизведение протокола не в полном объеме без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Юркон» запрещено